

CERTIFICATE / SERTİFİKA

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY / ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK

Applicant / Başvuran : Telepro Enerji ve Elektronik Sist. San. Tic. Ltd. Şti.
Contact Person / İlgili kişi : Ömer Dokudan
Address / Adres : İnönü mah. Kayışdağı cad. Yazıcı sok 7/1 Ataşehir
Postal code / Posta kodu : 34785
Place / Yer : İstanbul
Country / Ülke : Turkey / Türkiye

Manufacturer / Üretici : Telepro Enerji ve Elektronik Sist. San. Tic. Ltd. Şti.
Address / Adres : İnönü mah. Kayışdağı cad. Yazıcı sok 7/1 Ataşehir
Postal code / Posta kodu : 34785
Place / Yer : İstanbul
Country / Ülke : Turkey / Türkiye

Electrical apparatus / Elektrikli ürün : Alarm Annunciator / Alarm Anonsiyatörü
Trademark / Ticari markası : Telepro
Type designation / Tip tanımı : ISP6MX-DC220-S0, ISP6MX-DC110-S0, ISP6MX-DC48-S0, ISP6MX-DC24-S0, ISP6MX-DC12-S0

Environment / Ortam : Industrial environment / Endüstriyel ortam
EN 61326-1:2006 : Equipment for measurement, control and laboratory use. / Ölçme, Kontrol ve Laboratuvarda Kullanım İçin Elektrikli Cihazlar-EMU Şartları.
Classification / Sınıflandırma : Industrial Locations / Endüstriyel yerleşim yerleri
EN 55011:2007+A2:2007 : Emission – Industrial, Scientific and Medical (ISM) equipment / RF Kullanan Sanayi, Bilim ve Tıp (SBT) Cihazlarının Radyo Bozulma Karakteristiklerini Ölçme Metotları ve Sınır Değerleri
EN 61000-4-2:1995 : Electrostatic discharge (ESD) immunity. / Elektrostatik deşarj bağışıklığı.
+A1:1998+A2:2001
EN 61000-4-3:2006+A1:2008 : Radiated Electro-Magnetic field immunity. / Işıyan RF alan bağışıklığı.
EN 61000-4-4:2004 : Electrical fast transients (EFT) immunity. / Elektriksel hızlı geçici rejim bağışıklığı.
EN 61000-4-5:2006 : Surge transient immunity. / Ani yükselmelere karşı bağışıklık.
EN 61000-4-6:2007 : Conducted RF disturbances immunity. / RF alanlar tarafından endüklenen iletilen bozulmalara karşı bağışıklık.
EN 61000-4-8:1993+A1:2001 : Power frequency magnetic field immunity / Şebeke frekanslı MA bağışıklığı

The undersigned declares that the described products meet the essentials requirements of the EMC Directive 2004/108/EC, based on a non-recurrent examination. The results are recorded in our test report with reference EMC-2009524. / Aşağıda imzası bulunan kişi yukarıda tarif edilen ve üretici tarafından test için sağlanan ürünlerin 2004/108/AT, EMU (EMC) yönetmeliğinin gerekli koşullarını yerine getirdiğini beyan etmektedir. Ürünler ile ilgili test sonuçları EMC-2009524 referans numaralı rapora kaydedilmiştir.

ESIM Test Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.
Kocaeli, 27 October / Ekim 2009

Ahmet D. Badıllıoğlu
Certification Manager / Belgelendirme müdürü, EMC

Certificate nr. / Sertifika no: EMC-2009524C